

ISTITUTO "Luigi Configliachi" per i minorati della vista  
Via Sette Martiri n.33 – 35143 PADOVA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CUCINA COMPLETA DI ATTREZZATURE E SERVIZI GENERALI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA DURATA DI ANNI NOVE.

GARA N. 4908164 - CIG 50003714AF - CUP F99D10000310007

3328  
Prot. PD/lp

Padova, 16 APR. 2013

**Risposta a quesito n.4**

**D.8:** E' corretta l'interpretazione secondo la quale la relazione tecnica di 60 pagine deve contenere tutta l'illustrazione richiesta nella sezione 1 composta dai fascicoli 1, 2 e 3 e che la sezione 2 è composta da tutti i documenti/ allegati richiamati nei singoli Fascicoli della sezione 1 che non possono essere contenuti nelle 60 pagine (es. schede tecniche delle materie prime, tutta la documentazione per la ristrutturazione del centro di cottura, ricettario, schede dei prodotti chimici, ecc.?)

**R.8:** Si è corretta l'interpretazione.

**D.9:** A pag. 6 dell'Allegato 15c del Progetto Esecutivo Validato si prevede l'onere a carico del gestore per la realizzazione degli impianti di alimentazione delle macchine di cottura e lavaggio funzionanti a vapore all'interno della nuova cucina. Mentre nel Capitolato Tecnico Opere Impianti ed Attrezzature Completamento della Nuova Cucina e servizi generali dell'istituto L. Configliachi tutte le attrezzature di cottura oggetto della fornitura (pag.13-19) e lavaggio (pag.21-24) non prevedono alimentazione a vapore. **Si chiede di chiarire a quale indirizzo progettuale deve riferirsi il concorrente nella redazione del Fascicolo 2 del progetto di gara .**

**R.9:** La descrizione delle attrezzature nel Capitolato tecnico Opere Impianti ed Attrezzature a completamento della nuova cucina è descrizione generica "a gas" da adattarsi al progetto tecnico della cucina. Pertanto è possibile che le attrezzature suddette (lavastoviglie, cuoci pasta, pentole) siano alimentate sia a gas sia a vapore.

**D.10:** Nel Disciplinare di Gara a pag. 17 e seguenti si prevede a carico del gestore l'installazione di contatori di consumo delle utenze, mentre nel Capitolato Tecnico Opere Impianti ed Attrezzature Completamento della Nuova Cucina e servizi generali dell'istituto L. Configliachi a pag.26 si descrivono le caratteristiche dei contatori oggetto della fornitura.

**Si chiede se è corretta l'interpretazione che si debbano fornire ed installare sulle linee principali di adduzione contatori misuratori come specifica tecnica indicata.**

**R.10:** Si è corretta l'interpretazione.



Il Responsabile del Procedimento  
dott. Pierluigi Donà